

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому и Нанайскому муниципальным районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)
682350, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Карпенко, д. 16
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)
телефон доверия: (4212) 41-62-62, E-mail: ond-nanai@mail.ru

Предписание № 21/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад № 2 с. Троицкое»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому и Нанайскому муниципальным районам № 21 от «15» июля 2019 года.

(наименование органа ГПН)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «29» июля 2019 года по 10 часов 00 минут «22» августа 2019 года проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому и Нанайскому муниципальным районам капитаном внутренней службы Конкиным Александром виковичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Зданий и территории Муниципального автономного образовательного учреждения «Детский сад № 2 с. Троицкое», юридический адрес: Хабаровский край Нанайский район село Троицкое ул. Калинина, 164

совместно с Заведующим МАДОУ «Детский № 2 с. Троицкое» Поссра Е.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В помещениях детского сада для покрытия пола использован линолеум. Сертификаты соответствия на данные покрытия не предъявлены. Знаков ССПБ не зафиксировано.	В соответствии с п.7 ст. 134 ФЗ – 123 – в спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф 1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 1 (горючесть – Г1, воспламеняемость – В1, дымообразующая способность – Д 3+, токсичность – Т2, распространение пламени – РП1)	22.10.2019 г.	
2	На дверях отдельно стоящего складского помещений отсутствуют таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а	В соответствии с п. 20 ППР, руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их	22.10.2019 г.	

	так же класса зоны в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 23.07.2008 года.	категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
3	В здании детского сада используется горючий и немаркированный кабель, провода СОУЭ марки КСПВ 1х2х0,5, сертификаты на данный кабель отсутствуют.	В соответствии с п. 61 ППР, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Согласно п. 3.4 СП 3.131.30.2009 – Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Согласно п. 4.8 СП 6.13130.2013 Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны. Систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.	22.10.2019 г.
4	Отсутствует наружное освещение запасного эвакуационного выхода ведущего на задний двор детского сада.	В соответствии с п. 33 ППР, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	22.10.2019 г.
5	В помещениях детского сада расстояние от кабелей пожарной сигнализации до силовых и осветительных проводов, менее 0,5 метра.	В соответствии с п. 12.67 НПБ 88-2001, при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.	22.10.2019 г.
6	Допускается использование первичных средств пожаротушения (пожарные ведра) в хозяйственных целях, не связанных с тушением пожара.	В соответствии с п. 486 ППР, Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.	22.10.2019 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Заместитель начальника ОНД и ПР
по Комсомольскому и Нанайскому
муниципальным районам
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

Конкин А.В.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«22» августа 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)